



DBI's Retningslinjer m.v.

Tolkninger

DBI Retningslinje 001

4. udgave

August 2013, Byggedata opdateret 3. juli 2015

Punkt	Fortolkning	Vedttaget dato
33	<p>Har installatøren et KLS/KS system, så skal der udføres kontrol efter appendiks A og appendiks B, som grundlag for audit i forhold til de kravelementer der er i RTL001.</p> <p>Hvis installatøren er i besiddelse af et ISO 9001 system, så anvendes appendiks B som grundlag for audit i forhold til de kravelementer der er i RTL001.</p> <p>Her er det desuden vigtigt, at det certificerende organ er opmærksom på, at installatøren skal have indhentet en forhåndsgodkendelse fra det registrerende organ, som viser hvilket anlægstype, hvor og hvornår det vil blive installeret. Det certificerende organ kan ikke udstede et ISO certifikat før der foreligger en inspektionsrapport fra installatøren.</p>	7. september 2016
70	<p>Kravene i pkt 70 er kun relevante i forbindelse med den årlig opfølgning med det registrerende organ, og altså oplysninger som skal sendes dertil.</p>	7. september 2016
31.4	<p>For at sikre en tilstrækkelig kvalitet ved anvendelse af indlejede montører, skal det godkendte installationsfirma have instruktions- og ledelsesretten over de montører, der indlejes til installations- og servicearbejde. Derfor er det vigtigt, at der kan dokumenteres en skriftlig kontrakt mellem det godkendte installationsfirma og den kvalificerede montør, der indlejes til de enkelte opgaver, så ledelsesretten er utvetydig. Kontraktdokumentation, skal kunne forevises ved certificeringsorganets audit.</p> <p>Det godkendte installationsfirma – og dermed også den kvalificerede montør, skal besidde de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre reparationer, service og vedligeholdelse, herunder adgang til:</p> <ul style="list-style-type: none">- reservedele- uddannelse og teknisk bistand i specifikke systemer- nødvendig software. <p>Dette kan dokumenteres ved, at det godkendte installationsfirma har indgået en samarbejdsaftale eller lignende om adgang til reservedele, uddannelse og teknisk bistand og nødvendigt software med producenten / importøren.</p> <p>Der skelnes ikke mellem simple og komplicerede reparationer, service eller vedligeholdelsesopgaver.</p> <p>Alle reparationer, service- og vedligeholdelsesopgaver skal afsluttes med kvittering i driftsjournalen, hvor det godkendte installationsfirma skal stemple eller isætte label med firmanavn og godkendelsesnummer.</p>	7. april 2016



DBI's Retningslinjer m.v. Tolkninger

	Stempel eller labels kan derfor ikke anvendes af personer, der ikke har en skriftlig indlejningsaftale med det godkendte firma.	
31.5	<p>Det er intentionen med dette afsnit, at et andet godkendt installationsfirma godt kan overtage en entrepriseopgave, såfremt det godkendte installationsfirma ikke har mulighed for at løse entreprisen af fx tidsmæssige årsager.</p> <p>Anvendes afsnittet i forbindelse med service- og vedligeholdelsesopgaver er det givet, at instruktions- og ledelsesretten er ved det godkendte installationsfirma, der er underentreprenør.</p> <p>For at sikre kvalitative og funktionsdygtige brandsikrings-anlæg, kan der i henhold til RTL 001 i en underentreprise ikke anvendes installationsfirmaer til service- og vedligeholdelsesopgaver, der ikke har en selvstændig firmagodkendelse.</p>	7. april 2016



DBI's Retningslinjer m.v. Tolkninger