

Rettelse til DBI Retningslinje 002, 5. udgave august 2013

Følgende rettelser er vedtaget af referencegruppen 20. februar 2014.

Punkt 22.3, Specifikke kompetencekrav for fagområde AVS:

VVS tekniker med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt ~~medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger~~, dokumenteret projekterings- eller installationserfaring fra 5 navngivende godkendte anlæg, heraf minimum 2 i klasse OH.

VVS installatør med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt ~~medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger~~, dokumenteret projekterings- eller installationserfaring fra 5 navngivende godkendte anlæg, heraf minimum 2 i klasse OH.

Maskinmester med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger samt ~~medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger~~, dokumenteret projekterings- eller installationserfaring fra 5 navngivende godkendte anlæg, heraf minimum 2 i klasse OH.