



DBI's Retningslinjer m.v.

Rettelser

DBI Retningslinje 001

4. udgave

August 2013, Byggedata, opdateret 3. juli 2015

Punkt	Rettelse	Vedttaget dato
Ændres Punkt 52	<p>Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og cvr-nummer• Navn på kontaktperson.• Organisationsdiagram, jf. afsnit 31, og kort redegørelse for installationsfirmaets personale, med angivelse af den certificerede persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi af kursusbevis.• Servicetelefon med døgnvagt.• Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21. <p>Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og kravdokument, ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12.</p> <p>Oplysninger om firmaets kvalitetssystem i form af:</p> <ul style="list-style-type: none">• gyldigt ISO 9001 certifikat eller gyldigt certifikat efter appendiks A fra uvildig tredjepart eller• erklæring fra uvildig tredjepart om, at firmaet har oprettet og implementeret et ISO 9001, KS-/SKS kvalitetssystem. <p>Ansøgningens omfang Ansøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og cvr-nummer• Navn på kontaktperson.• Organisationsdiagram, jf. afsnit 31, og kort redegørelse for installationsfirmaets personale, med angivelse af den certificerede persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi af kursusbevis.• Servicetelefon med døgnvagt.• Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21.• Gyldigt certifikat for installationsfirmaets kvalitetsledelsessystem• For fagområdet AVS, skal der indsendes en anmærkningsfri inspektionsrapport fra et akkrediteret inspektionsselskab,	15.Maj 2017



DBI's Retningslinjer m.v. Rettelser

	<p>jf. afsnit 33. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og kravdokument, ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12.</p>	
Ændres Punkt 33	<p>Kvalitetssystem Installationsfirmaet skal til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem, enten</p> <ul style="list-style-type: none">• i form af et ISO 9001 certifikat, omfattende denne retningslinje, <p>udstedt af et certificeringsorgan, som beskrevet i afsnit 41, eller</p> <ul style="list-style-type: none">• ved opfyldelse af kravene i appendiks A. <p>For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal installationsfirmaet til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetsledelsessystem i form af et ISO 9001 certifikat omfattende denne retningslinje, udstedt af et certificerende organ. Hvor et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem vælges for at kunne blive godkendt installationsfirma, skal det certificerende organ kræve, at der ved førstegangs-certificering skal installeres ét anlæg i det pågældende fagområde i forbindelse med ISO 9001-certificeringen. For AVS-anlæg gælder, at der kun kan gives en forhåndsgodkendelse til anlæg med højst én alarmventil. Trappesprinkler alene kan ikke godkendes. Installationsfirmaet skal indsende oplysninger til det registrerende organ om</p> <ul style="list-style-type: none">• hvor det pågældende anlæg vil blive installeret,• hvornår det pågældende anlæg forventes færdigt,• hvornår den endelige ISO 9001-certificering forventes at være gennemført samt• dokumentation fra et akkrediteret certificeringsorgan om, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem er implementeret. <p>Det registrerende organ vil, såfremt de øvrige betingelser for at kunne ansøge om godkendelse som installationsfirma er til stede, kunne give en forhåndsgodkendelse til projektering og installation af dette ene anlæg. Forhåndsgodkendelsen vil være gældende i maksimalt 6 måneder. Det registrerende organ vil samtidig give de akkrediterede inspektionsselskaber besked om, hvilket anlæg det pågældende installationsfirma er blevet forhåndsgodkendt til. Relevant kontrol udføres i henhold til appendiks B.</p> <p>Kvalitetsledelsessystem Installationsfirmaet, der ønsker godkendelse indenfor</p>	15. Maj 2017



DBI's Retningslinjer m.v. Rettelser

<p>Tilføjet tekst Punkt 33</p>	<p>fagområderne, jf. afsnit 12 skal til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetsledelsessystem, enten</p> <ul style="list-style-type: none">• i form af et gyldigt ISO 9001 certifikat, omfattende denne retningslinje, udstedt af et certificeringsorgan, som beskrevet i afsnit 41, eller• i form af et gyldigt KLS certifikat, som beskrevet i Appendiks A. <p><i>For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal installationsfirmaet til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetsledelsessystem i form af et ISO 9001-certifikat omfattende denne retningslinje, udstedt af et certificerende organ.</i></p> <p>I forbindelse med førstegangs-certificering af kvalitetsledelsessystemet indenfor fagområdet AVS, skal installationsfirmaet ansøge om en forhåndsgodkendelse til projektering og installation af ét anlæg. Der gives kun forhåndsgodkendelse til anlæg med højst én alarmventil. Trappesprinkler-anlæg alene kan ikke benyttes til forhåndsgodkendelse.</p> <p>For at opnå en forhåndsgodkendelse, skal AVS-installationsfirmaet indsende følgende oplysninger til DRO:</p> <ul style="list-style-type: none">• hvor det pågældende anlæg vil blive installeret,• hvornår det pågældende anlæg forventes færdigt,• navn på certificeret person i installationsfirmaet, der færdigmelder anlægget• dokumentation fra et certificeringsorgan om, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem er under implementering. <p>DRO vil, såfremt de øvrige betingelser for at kunne ansøge om godkendelse som installationsfirma er til stede, kunne give en AVS-forhåndsgodkendelse til projektering og installation af dette ene anlæg. Forhåndsgodkendelsen vil være gældende i maksimalt 6 måneder.</p> <p>Det registrerende organ vil samtidig give de akkrediterede inspektionsselskaber besked om, hvilket anlæg det pågældende installationsfirma er blevet forhåndsgodkendt til.</p> <p>Det certificerende organ skal ved udløb af perioden for forhåndsgodkendelsen, verificere kvalitetsledelsessystemets implementering og på baggrund heraf udstede et ISO9001-certifikat.</p> <p>Relevant kontrol udføres i henhold til appendiks B.</p>	<p>15. maj 2017</p>
<p>Slettes</p>	<p>I en overgangsperiode på seks måneder fra ikrafttrædelsesdato kan</p>	<p>15. maj 2017</p>



DBI's Retningslinjer m.v.

Rettelser

Punkt 14	bestemmelserne i Retningslinje 001, 3. udgave juni 2009 anvendes. Ved projekter der er eller bliver mindre kontraheret inden for overgangsperioden, kan overgangsperioden forlænges med maksimalt seks måneder, installationsfirmaer efter denne retningslinje til fagområderne varsling og brandventilation træder i kraft et år senere end denne retningslinje.	
Ændres Punkt 13	DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandtekniske installationer og systemintegrationstest.	15. maj 2017
Ændres Punkt 10	Retningslinjens formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer Retningslinjens formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet for brandsikringsanlæg med henblik på, at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, herunder personsikkerhed, reducere skader og minimerer uønskede alarmer.	15. maj 2017
Slettes Definitioner - SKS	SKS Herved forstås et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem, som anført i gældende Retningslinjer vedrørende Sikkerhedskvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen.	15. maj 2017
Slettes Definitioner – KS	KS System Herved forstås et kvalitetsstyringssystem, som anført i gældende Retningslinjer vedrørende kvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen.	15. maj 2015
Tilføjes Definitioner – KLS	KLS Et KLS er virksomhedens egenkontrollsystem, hvor igennem virksomhederne dokumenterer det udførte arbejde.	15. maj 2017
Tilføjes Definitioner – DRO	Det Registrerende Organ (DRO) Organ, der godkender installationsfirmaer i henhold til DBI Retningslinje 001 og forestår certificering af certificerede personer i henhold til Retningslinje 002. Det samme organ skal offentliggøre lister med aktive godkendte installationsfirmaer og certificerede personer inden for de enkelte fagområder.	15. maj 2017
Konsekvensrettelse	KS/SKS er konsekvensrettet til KLS Det Registrerende Organ rettes til DRO	15. maj 2017
Tilføjeelse Punkt 13	DBI Retningslinje 007, Orienteringsplaner for brandsikringsanlæg	3. juli 2015
Tilføjeelse Appendiks C:	Installation/service af brandsikringsanlæg må kun udføres af montører med relevant faguddannelse. Følgende faguddannelser eller uddannelse med tilsvarende kompetencer kan accepteres. Ved tvivlsspørgsmål skal der rettes henvendelse på dansk til det registrerende organ.	10. marts 2015



DBI's Retningslinjer m.v. Rettelser

	I bunden indføres: Service skal dokumenteres udført af en kvalificeret montør.	
Tilføjelse Appendiks E	Under de to stjernebemærkninger: *Supplerende kursus kan ikke opnås ved sidemands- eller intern oplæring.	10. marts 2015
Pkt. 31.2 fagleder Sidste linje	Udøver den certificerede person hvervet som fagleder, behøver personer ikke at have gennemført faglederkursus og supplerende kursus.	10. marts 2015
Nederst tilføjes Pkt. 31.3, kvalificerede montører	Udøver den certificerede person hvervet som kvalificeret montør kræves supplerende obligatoriske kurser efter appendiks C.	10. marts 2015
Nederst tilføjes Punkt 31.3, Kvalificerede montører	De dokumenterede instruerede personer, der alene udfører kabling, montering af underlag, detektorer, brandtryk og højtalere, samt opsætter og samler præfabrikerede kanalkomponenter, er ikke underlagt kravet om at være ansat eller indlejet i det godkendte installationsfirma. Dette arbejde kan udføres af anden virksomhed, men det er altid det godkendte installationsfirma, der har instruktionspligten og det faglige ansvar for den samlede installation, der færdigmeldes til inspektion. Punkt 31.6 (bemandingsplan) er fortsat gældende.	12. marts 2014
Nederst tilføjes Punkt 31.5, Anvendelse af underentreprenører,	De dokumenterede instruerede personer, der alene udfører kabling, montering af underlag, detektorer, brandtryk og højtalere, samt opsætter og samler præfabrikerede kanalkomponenter, er ikke underlagt kravet om at være ansat eller indlejet i det godkendte installationsfirma. Dette arbejde kan udføres af anden virksomhed, men det er altid det godkendte installationsfirma, der har instruktionspligten og det faglige ansvar for den samlede installation, der færdigmeldes til inspektion. Punkt 31.6 (bemandingsplan) er fortsat gældende	12. marts 2014
RTL 001, punkt 43, 4. bullit	Dokumenteret deltagelse i ERFA kursus i overensstemmelse med relevant område i	6. januar 2013 2014



DBI's Retningslinjer m.v. Rettelser