

DS 738.1 med følgende tekst: "**Trykflasker fjernes ved brand**", se figur 5.3.

- Skiltet skal være anbragt tydeligt, så brandvæsenet straks orienteres om tilstedeværelsen af gasflasker.



Figur 5.3 Eksempel på sikkerhedsskilt ved opbevaring af trykflasker.

### Indretning af F-gasoplag på terræn i det fri

- oplag på *under* 40 kg kan indrettes uden tilladelse eller særlige foranstaltninger Rettelse: under
- oplag på over 40 kg og indtil 200 kg skal indrettes efter Tekniske forskrifter for F-gas.

**Afstandsforhold**, se figur 5.4:

- hvis bygningerne er omfattet af Beredskabslovgivningen (Tekniske forskrifter) øges de angivne afstande
- afstandsforholdene gælder kun for trykflasker, der ikke anbringes i særligt flaskerum.

### Ordensregler

- flasker skal stå på fast, plant underlag
- flasker med tilladelig fyldning over 13 kg må kun henstilles i ét lag. Mindre flasker kan stables til en højde af indtil 2 m, hvis enten flasken er udformet egnet til stabling eller der anvendes solide stablingsplanker, reoler eller lignende
- tomme flasker (uanset størrelse) kan ligge ned og stables til en højde af højst 2 m