

DBI Retningslinje 234

1. udgave

December 2022

Punkt	Rettelse	Rettet dato
Afsnit 3 punkt 3 tilføjes	I flugtveje i bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6, hvis bygningsafsnittet har et etageareal, der er større end 1.000 m ² . For bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 og 6, hvor alle soverum <u>og opholdsrum</u> har dør direkte til terræn i det fri, kan flugtvejs- og panikbelysning undlades.	2023-10-17
Punkt 4.5.1 tilføjes	<ul style="list-style-type: none">• <u>Panikbelysning skal placeres mindst 2 meter over gulvareal</u>• <u>For udvendige trapper til terræn, hvor trappen vender bort fra bygningen og panikbelysning placeret på bygningen ikke kan belyse trin forfra, kan belysningen tillades placeret lavere, samt trin kan være belyst fra siden.</u>	2023-03-22