

DBI Retningslinje 251/4001

2. udgave

Januar 2016

Punkt	Rettelse	Rettet dato
<b>Punkt D.3.1</b> <b>Ændres til</b>	Ingen zone må: a) indeholde mere end 500 sprinklere b) <del>indeholde mere end ét lejemål</del> være indeholdt i mere end en samlet fast ejendom. * <i>Se note</i> c) må ikke dække mere end én etage, der dog må indbefatte en mezzanin på højst 100 m <sup>2</sup> .  <i>Note: Samlet fast ejendom: Ét matrikelnummer eller flere matrikel- numre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.</i>	2020-04-20